



Burmistrz Bychawy
ul. Partyzantów 1
23-100 Bychawa

Bychawa, 2024-04-16

GPK. 271.5.2024

Wszyscy Odbiorcy SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „ **Projekt "Maluch+" – Rozbudowa przedszkola wraz z budową żłobka i wyposażeniem żłobka**”.

Zamawiający - działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.), informuje, że wpłynęły następujące pytania do treści SWZ:

Dotyczy części 5:

Pytanie 1:

Proszę o podanie ilości kamer wewnętrznych i zewnętrznych ?

Odpowiedź:

2 kamery zewnętrzne i 4 wewnętrzne.

Pytanie 2:

Jakiej pojemność ma zostać użyty dysk HDD?

Odpowiedz:

Dysk ok. 4 TB

Pytanie 3:

Czy videodomofon ma zostać zamontowany w jednym miejscu?

Odpowiedź:

Videodomofon będzie zamontowany w jednym miejscu.

Pytanie 4:

Czy przewody do monitoringu oraz videodomofonu są już zamontowane? Jeśli nie to proszę o rysunek techniczny wraz z wymiarami tras oraz miejscem montażu sprzętu do monitoringu oraz videodomofonu z odbiornikami.

Odpowiedź:

Przewody do monitoringu są zamontowane, natomiast do videodomofonu nie. Przewidywana długość okablowania do 6 kamer to ok. 90 m. Proponowane miejsce montażu sprzętu – rozdzielnia w piwnicy.

Dotyczy Części 2 zamówienia





Pytanie 5:

Poz. 84 - czy Zamawiający zaakceptuje produkt o następujących parametrach: *Czterokołowe jeżdżiki dla najmłodszych*

lekka, sprężysta i stabilna konstrukcja, miękkie krawędzie zabawki, sympatyczna mordka małej wiewiórki, kierownica z klaksonem, stabilne koła na metalowych osiach wym. 73 x 34,9 cm x 35,5 cm; wys. siedziska 21 cm; maks. udźwig 25 kg waga: 3,2 kg kolor różowy od 12 miesięcy

na rynku nie ma produktu, który spełniałby wszystkie wymagania Zamawiającego wskazane w SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiający zaakceptuje produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 6:

Poz. 85 - czy Zamawiający zaakceptuje produkt o następujących parametrach: *Czterokołowe jeżdżiki dla najmłodszych*

lekka, sprężysta i stabilna konstrukcja, miękkie krawędzie zabawki, sympatyczna mordka małej wiewiórki, kierownica z klaksonem, stabilne koła na metalowych osiach wym. 73 x 34,9 cm x 35,5 cm; wys. siedziska 21 cm; maks. udźwig 25 kg waga: 3,2 kg kolor brązowy od 12 miesięcy

na rynku nie ma produktu, który spełniałby wszystkie wymagania Zamawiającego wskazane w SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiający zaakceptuje produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 7

Poz. 116 - czy Zamawiający zaakceptuje produkt o następujących parametrach:

Koszyk ze świeżymi owocami i warzywami to idealny zestaw do zabawy w sklep. W koszyku znajdziecie aż 21 sztuk warzyw i owoców wykonanych z drewna, co zapewni im trwałość i możliwość używania przez wielu milusińskich. Wymiary koszyka: 20 x 6,5cm.

Odpowiedz:

Zamawiający zaakceptuje produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 8:

Poz. 167 - czy Zamawiający zaakceptuje produkt o następujących parametrach:

Uroczy, drewniany, wózek dla lalek, z pewnością zachwyci każdą małą opiekunkę lalek, misiów i innych przytulank. Wózek wykonany jest bardzo z staraniem, z wysokiej jakości drewna. Utrzymany jest w bardzo ładnej kolorystyce. Wózek świetnie sprawdzi się także jako pchaczek, podczas pierwszych spacerów. Rączka zamontowana jest na takiej wysokości, aby wygodnie się ją trzymało i pchało wózeczek. W zestawie znajduje się także miękkie prześcieradło. Kółka wózeczka są antypoślizgowe. Zostały wyposażone w gumowe opaski,





Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



dzięki którym wózek będzie miał lepszą przyczepność do podłoża i nie spowoduje zarysowań na podłodze. Wymiary:

- długość: 52cm
- wysokość do budki: 34cm
- wysokość do rączki 49 cm

Odpowiedz:

Zamawiający zaakceptuje produkt o powyższych parametrach.




Pytanie 9:

Poz. 222 - czy Zamawiający zaakceptuje produkt o następujących parametrach:

Wygodny pojemnik do pobierania farb lub tuszu wałkami. Wyposażony w 3 sekcje o stopniowej wysokości.

wym. produktu: 38,5 x 23 x 4 cm materiał: tworzywo sztuczne



Odpowiedz:

Zamawiający zaakceptuje produkt o powyższych parametrach.

Pytanie 10:

Dotyczy: dot. cz. I zamówienia

poz. 44 Krzesło i poz. 45 zestaw stół z 4 krzesłami, o wymiarach (szerokość/głębokość/wysokość) 44/ 50 / 81 cm, dostępne w kilku wersjach kolorystycznych np: light blue, dark grey, tropical green, jasny szary, posiada ergonomiczne siedzisko i oparcie, niewielka waga, smukłe nóżki mogą bezpiecznie udźwignąć nawet do 180 kilogramów, krzesło bez podłokietników. Krzesło o podanych przez Zamawiającego parametrach w OPZ nie jest dostępne na polskim rynku. W celu prawidłowej wyceny do przetargu proszę o uwzględnienie naszej prośby.



Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia - opis przedmiotu zamówienia w zakresie Cz. I zamówienia w następujący sposób:

Pozycje 44 i 45 w zał. 1a otrzymują brzmienie:

44.	Krzesło	8	Krzesło o nowoczesnym kształcie, wykonane z polipropylenu. W kolorze turkusowym, wym. 46 x 53 x 83 cm, wys. siedziska 46 cm.
45	Zestaw stół z 4 krzesłami	1	Stół 80x80 rozm, 4os., stelaż aluminium, blat buk, obrzeże ABS, narożniki proste, 1 szt. Krzesło o nowoczesnym kształcie, wykonane z polipropylenu. W kolorze turkusowym, wym. 46 x 53 x 83 cm, wys. siedziska 46 cm, 4 szt.

Pytanie 11:

Dotyczy części 1

Prosimy o weryfikację opisu Modułu z figurami z pozycji 32. Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający błędnie wpisał wymiary całkowite i wymiary drzwiczek, podczas gdy miał na myśli moduł bez drzwiczek o wymiarach 87x24x62 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia - opis przedmiotu zamówienia w zakresie Cz. I zamówienia w następujący sposób:

Pozycja 32 w zał. 1a otrzymuje brzmienie:

32.	Moduł z figurami	2	Moduł z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm proponujące dzieciom różnego rodzaju aktywności: przesuwaki, ruchome figury z pleksi i lusterka. Moduły płotka pozwalające na wyznaczenie kąca zabaw pomiędzy dwoma ścianami, a przymocowanie ich elementami mocującymi do ścian zapewnia stabilność konstrukcji. Grubość płyty 18 mm, wym. 87 x 24 x 62 cm.
-----	------------------	---	---

Pytanie 12

Poz. 44 i 45 czy Zamawiający zaakceptuje krzesło wykonane z polipropylenu, w kolorze turkusowym o wymiarach 46 x 53 x 83 cm, wys. siedziska 46 cm? Opisane przez





Zamawiającego krzesło o wymiarach 46 x 46 x 78 cm nie jest dostępne na rynku i nie jest możliwe dostarczenie go.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia – odpowiedź na pytanie 10.

Pytanie 13:

Poz. 138 Basen Żabka prosimy o weryfikację opisu. Czy Zamawiający wymaga basenu z materacem jako podłoże (materac opisany w opisie), czy podtrzymuje zapis „bez podłoża”? Jest to niezwykle istotne, by wszyscy Wykonawcy mieli jednoznaczną informację co powinno wchodzić w skład zestawu.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia - opis przedmiotu zamówienia w zakresie Cz. I zamówienia w następujący sposób:

Odpowiedź:

Pozycja 138 w zał. 1a otrzymuje brzmienie:

138.	Basen Żabka	1	Basen z piłeczkami dostarczany z minimum 750 szt. piłeczkami o śr. ok 8 cm, z podłożem, wykonane z tkaniny PCV z materacem lekkim wym. 100 x 100 cm zielony – MED Gramatura ok. 3 kg/m ² . Wysokość swobodnego upadku HIC wynosi 2,1 m (wg PN-EN 1177:2009), wym. 100 x 100 x 8 cm, żabka wym. 140 x 140 cm, wys. do oczu żaby: 110 cm, wys. boków: 40 cm.
------	-------------	---	---

Pytanie 14:

Poz. 77-80 W odniesieniu do zapisów w SWZ informujemy, iż produkty opisane w pozycjach 77-80 pochodzą od producenta oferującego produkty przeznaczone do użytku domowego i nie posiadają certyfikatów/atestów potwierdzających możliwość użytkowania w placówkach edukacyjnych.

Odpowiedź:

Produkty wymienione w pozycjach 77-80 będą wykorzystywane w celach promocyjnych, w związku powyższym nie muszą posiadać certyfikatów/ atestów po potwierdzających możliwość użytkowania w placówkach edukacyjnych.

Dotyczy Części I:

Pytanie 15:

poz. 94 zestaw sztućców –

Czy Zamawiający oczekuje 172 komplety w skład których wchodzi łyżka, widelec, nóż i łyżeczka czy 172 sztuki ww. sztućców,





Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 43 komplety, każdy po 4 szt. ww. sztuków, czyli łącznie 172 szt.

Pytanie 16:

Dot. poz. 178 koszulka z logo - czy Zamawiający oczekuje koszulek dla osób dorosłych czy dla dzieci,

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje koszulek dla dorosłych.

Pytanie 17:

dot. poz.193 fartuchy - ilu sztuk fartuchów oczekuje Zamawiający 6 czy 36 szt.,

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 6 szt. fartuchów.

Pytanie 18:

Dot. poz. 194 tabliczka informacyjna drzewiowa - ilu sztuk tabliczek oczekuje Zamawiający 10 szt. czy 90 szt., proszę o sprecyzowanie ilu sztuk w danym rozmiarze oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje 10 szt. tabliczek. W opisie pojawił się błąd pisarski. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia - opis przedmiotu zamówienia w zakresie Cz. I zamówienia w następujący sposób:

Pozycja 194 w zał. 1a otrzymuje brzmienie:

194.	Tabliczka informacyjna drzewiowa	10	Tabliczka składa się z dwóch anodowanych profili aluminiowych o szer. 2,5 cm wykończonych czarnymi zaślepkami oraz z tylnej ścianki ze specjalnego, odpornego na pęknięcia materiału. W profile wbudowano system zatrzaskowy OWZ (otwórz-włóż-zamknij). Informacja chroniona jest dzięki elastycznej folii antyrefleksyjnej z filtrem UV. Elementy montażowe w zestawie (4 śruby i 4 kołki). Przeznaczone do użytku wewnątrz budynku, gr. tabliczek ok. 1,2 cm, 14,8x10,5 cm – 7 sztuk, 21 x 14,8 cm – 3 sztuki.
------	----------------------------------	----	--

Ponadto Zamawiający - działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:





Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- w rozdziale XIII pkt 13.1., 13.3. i 13.4. otrzymują następujące brzmienie:

„13.1. Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy **Zamówień Publicznych ZETOPZP**: <https://portal.bychawa.pl> nie później niż do dnia **23 kwietnia 2024 r.** do godz. **11:00** zgodnie z instrukcjami podanymi na tej Platformie.

13.3. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2024 r. o godzinie 11:30 za pośrednictwem Platformy <https://portal.bychawa.pl>**

13.4. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia **22 maja 2024 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

BURMISTRZ
Janusz Urban



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



