
L1L2L3
L1L2L3
-Q1.1
63A, 3P
3
-F2.1
4
T1+T2, 50kA
-F3.1
B6A
3
-Q4.1
D02, 3x63A
3
-Q5.1
NH00, 3x160A
3
-F7.1
40A/0,03 AC
4
-F9.1
40A/0,03 AC
4
-F11.1
40A/0,03 AC
4
1.1
-P3.1
3
3x RD
-F8.1
C40A
3
-F10.1
C40A
3
N
PE
N1
N2
N3
N
PE
N3
-X
1-3,N,PE
-X
4-6,N,PE
-X
7-9,N,PE
-X
10-12,N1,PE
-X
13-15,N1,PE
-X
16-18,N2,PE
-X
19-21,N2,PE
-X
22-24,N3,PE
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F

Numer obwodu	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
Opis	–	–	Rozdzielnica	rezerwa	Fotowoltaika	–	rezerwa	–	rezerwa	–	
Moc [kW]/Prąd [A]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Przewód	NHXH-J 5X25	–	–	–	NHXH-J 5x16	–	–	–	–	–	
Nazwa obwodu	Wyłącznik główny	Ogranicznik przepięć	Lampka kontr.	–	–	–	–	–	–	–	

Dział odp.	Kierownik techniczny	Rodzaj dokumentu	Status	Skala
	Wykonał	Tytuł	Podpis	Język
	Zatwierdził		Zmiana / Data 12.03.2024 / Arkusz 1	

1 2 3 4 5 6 7 A3


L1L2L3
L1L2L3
-F14.1
40A/0,03 AC
4
-F16.1
40A/0,03 AC
4
-F18.2
40A/0,03 AC
4
1.1
1.2
-F12.1
C16A
3
-F15.1
C16A
3
-F17.1
C16A
1
-F18.1
C16A
1
-F17.2
C16A
1
-F19.1
C10A
1
-F20.1
C10A
1
N
PE
N3
N4
N5
N6
N
PE
N6
-X
25-27,N3,PE
28-30,N4,PE
31-33,N4,PE
34-36,N5,PE
37,N5,PE
38,N5,PE
39,N5,PE
40-42,N6,PE
43,N6,PE
44,N6,PE

Numer obwodu	12	14	15	16	17	18	17.1	18.1	19	20	
Opis	CENT WENT.	–	CENT WENT.	–	obw. Gniazd 2.2, 2.3, 2.4	obw. Gniazd	obw. Gniazd	–	obw. Ośw. 2.2, 2.3, 2.4	obw. Osw.	
Moc [kW]/Prąd [A]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Przewód	NHXH-J 5X2,5	–	NHXH-J 5X2,5	–	NHXH-J 3X2,5	NHXH-J 3X2,5	NHXH-J 3X2,5	–	NHXH-J 3(4)X1,5	NHXH-J 3(4)X1,5	
Nazwa obwodu	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Dział odp.	Kierownik techniczny	Rodzaj dokumentu	Status	Skala
	Wykonał	Tytuł	Podpis	Język
	Zatwierdził		Zmiana	Data 12.03.2024
			Arkusz 2	

A3


L1L2L3
-F22.1
B10/0,03 AC
2
1.2
-F21.1
C10A
1
N
PE
N6
N7
-X
45,N6,PE
-X
46,N7,PE

Numer obwodu	21	22
Opis	obw. Osw.	Podgrzewane wpusty dachowe
Moc [kW]/Prąd [A]	–	–
Przewód	NHXH-J 3(4)X1,5	NHXH-J 3(4)X1,5
Nazwa obwodu	-	-

Dział odp.	Kierownik techniczny	Rodzaj dokumentu	Status	Skala
	Wykonał	Tytuł	Podpis	Język
	Zatwierdził		Zmiana Data 12.03.2024 Arkusz 3	

A3

Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica przyścienna stojąca, również montaż wnękowy i częściowo wpuszczany,
- głębokość 205 mm,
- norma: PN-EN 61439-2 /-3
- dla aparatury do 400A,
- maksymalny prąd zasilania do 355A,
- AC 230V / 400V 50Hz,
- stopień ochrony: IP44,
- stopień ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronności: II,
- odporność udarowa IK09,
- kolor: RAL 9010,
- kąt otwarcia drzwi 110°
- kategoria przepięciowa IV,
- stopień zanieczyszczenia 3,
- Materiał:
  konstrukcja blacha stalowa
  gr. 1 mm powlekana lakierem
  proszkowym i wypalana

Osłony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnące, test metodą
rozżarzonego drutu o temp. 650 °C


550
950
hager

Numer obwodu	
Opis	
Moc [kW]/Prąd [A]	
Przewód	
Nazwa obwodu	

Dział odp.	Kierownik techniczny	Rodzaj dokumentu	Status			Skala
	Wykonał	Tytuł	Podpis			Język
	Zatwierdził		Zmiana	Data 12.03.2024	Arkusz 4	

A3

-projekty indywidualne
-adaptacje projektów typowych
-kosztorysowanie
-pomiary geodezyjne

MS PROJEKT
USŁUGI PROJEKTOWE

Bychawa ul. Rataja 6
tel. (081) 566 16 45 , 0 501 635 726

Obiekt:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O CZĘŚĆ DYDAKTYCZNĄ SALĘ SPORTOWĄ (ETAP I+II)

Adres: Stara Wieś Druga, gm. Bychawa; obręb: 0023
– Stara Wieś Druga, dz. nr ewid. 79

Arkusz: Nr–18

Rysunek: SCHEMAT TABLICY TP2–2

Skala: BS

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektant	inż. Krzysztof Kędzierski	LUB/0146/ POOE/10	02/2021	
Projektant	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	02/2021	